

**АКТ
ГОТОВНОСТИ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
ПОТРЕБИТЕЛЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОТОПИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
2023 / 2024 ГГ.**

"18" июля 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации
Шемелин Александр Валерьевич
(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель подрядной организации: **Ефимов Сергей Александрович**
и представитель потребителя: **МАОУ «СОШ №1» г. Горнозаводск**
в лице: **Маноха Марины Валерьевны**
(должность, фамилия, имя, отчество)

произвели приемку систем отопления зданий: **МАОУ «СОШ №1» г. Горнозаводск**
Результаты испытаний и осмотра следующие:

1. При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции $6,0 \text{ кгс/см}^2$.

При этом:

- а) по истечении 15 мин. после отключения пресса стрелка упала до $6,0 \text{ кгс/см}^2$;
б) удельная утечка воды на 1 куб.м объема не превышала $0,0 \text{ т/ч м}^3$.

2. При осмотре системы обнаружены следующие дефекты:

Не обнаружены

а) по утеплению зданий: нет

б) по изоляции: нет

в) по приборам: нет

г) по кранам: нет

3. Состояние люков на внешних сетях потребителя: удовлетворительное

4. Промывка сети и системы: проведена

Установленные настоящим актом дефекты потребитель обязан устранить к

15.09.2023г.

При условии устранения выше указанных дефектов система может быть допущена к подключению к тепловой сети теплоснабжающей организации.

Представитель теплоснабжающей организации _____

Представитель подрядной организации _____

Представитель потребителя _____

Дефекты устранены, система абонента заполнена и считается принятой с

" " 20 г.

Представитель теплоснабжающей организации _____

Представитель подрядной организации _____

Представитель абонента _____

" " 20 г.